

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Reg. UE 305/2011)
n. EDI10/2022**

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*
PROTHERM LIGHT
2. *Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:*
PROTHERM LIGHT
3. *Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:*
Come indicato nell'ETA 18/1111: Intonaco premiscelato leggero termoisolante per la protezione passiva al fuoco di strutture
4. *Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:*
**EDILTECO S.p.A., Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy ☎
+39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970 - e-mail: edilteco@edilteco.it -
www.edilteco.com**
5. *Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:*
Non Rilevante
6. *Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:*
System 1
7. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*
Non Applicabile
8. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:*

**EAD 350140-00-1106
Fire protective products
Renderings and rendering kits intended for fire resisting applications.**



9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>A1</i>	<i>UNI EN 13501-1</i>
<i>Resistance to fire</i>	<i>Resistenza al fuoco R30-R45-R60-R120-R180 e R240 (Annex 1-4 ETA 18-1111)</i>	<i>EN13381-1 EN13381-3 EN13381-4 EN13381-5</i>
<i>Durability</i>	<i>Category Z₂</i>	<i>EAD 350140-00-1106</i>
<i>Adesione</i>	<i>0,3N/mm² Concrete (50mm)</i>	<i>EAD 350140-00-1106</i>
	<i>0,24N/mm² Concrete (9mm)</i>	
	<i>0,15N/mm² Steel (60mm)</i>	
	<i>0,05N/mm² Steel (10mm)</i>	

L'Allegati per la Resistenza al Fuoco sono i seguenti.

- Valutazione Soletta: CSI1895FR
- Valutazione Travi: CSI1896FR
- Valutazione estratto Acciaio: CSI1784FR
- Lamiera Grecata: 13-02603-1-c

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Ing. Andrea Chiesi
Edilteco Quality Manager
San Felice sul Panaro, 02/09/2022

